

日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社大型冷凍機事業部

吸収式冷凍機 JIS B8622に基づき性能が確認された型式は下記のとおりです。

名称	型式	冷房能力		蒸気流量 kg/h	蒸気比エンタルピ kJ/kg	ドレン比エンタルピ kJ/kg	加熱源消費熱量 kW	消費電力(kW)		冷房COP		性能確認方法 の区分
		kW	USRT					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
吸収式冷凍機	HAU-CW1700 EXSB	5,978	1,700	6,630	2,771	251	4,641	25.3	24.6	1.28	1.28	B-2
吸収式冷凍機	HAU-CW1800 EXSB	6,329	1,800	7,020	2,771	251	4,914	25.3	24.6	1.28	1.28	B-2
吸収式冷凍機	HAU-CW2000 EXSB	7,033	2,000	7,800	2,771	251	5,460	25.3	24.6	1.28	1.28	B-2
吸収式冷凍機	HAU-CW1260 EXSPC	3,987	1,134	4,457	2,771	251	3,120	22.9	21.8	1.27	1.27	B-2
吸収式冷凍機	HAU-CW1400 EXSPC	4,431	1,260	4,952	2,771	251	3,466	22.9	21.8	1.27	1.27	B-2
吸収式冷凍機	HAU-CW1500 EXSPC	4,747	1,350	5,306	2,771	251	3,714	22.9	21.8	1.27	1.27	B-2
吸収式冷凍機	HAU-CW1600 EXSPC	5,063	1,440	5,659	2,771	251	3,961	25.3	24.6	1.27	1.27	B-2
吸収式冷凍機	HAU-CW1700 EXSPC	5,380	1,530	6,013	2,771	251	4,209	25.3	24.6	1.27	1.27	B-2
吸収式冷凍機	HAU-CW1800 EXSPC	5,696	1,620	6,367	2,771	251	4,457	25.3	24.6	1.27	1.27	B-2
吸収式冷凍機	HAU-CW2000 EXSPC	6,329	1,800	7,074	2,771	251	4,952	25.3	24.6	1.27	1.27	B-2
吸収式冷凍機	HAU-CW1260 EXSC	3,987	1,134	4,457	2,771	251	3,120	22.9	21.8	1.27	1.27	B-2
吸収式冷凍機	HAU-CW1400 EXSC	4,431	1,260	4,952	2,771	251	3,466	22.9	21.8	1.27	1.27	B-2
吸収式冷凍機	HAU-CW1500 EXSC	4,747	1,350	5,306	2,771	251	3,714	22.9	21.8	1.27	1.27	B-2
吸収式冷凍機	HAU-CW1600 EXSC	5,063	1,440	5,659	2,771	251	3,961	25.3	24.6	1.27	1.27	B-2
吸収式冷凍機	HAU-CW1700 EXSC	5,380	1,530	6,013	2,771	251	4,209	25.3	24.6	1.27	1.27	B-2
吸収式冷凍機	HAU-CW1800 EXSC	5,696	1,620	6,367	2,771	251	4,457	25.3	24.6	1.27	1.27	B-2
吸収式冷凍機	HAU-CW2000 EXSC	6,329	1,800	7,074	2,771	251	4,952	25.3	24.6	1.27	1.27	B-2